

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIĘZNIE****Telefony:****- Informacja o numerach
wewnętrznych**

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w.201

- fax

61 426 27 77

- e-mail

psse.gniezno@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w.221

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

oryginał/kopia

Gniezno, 30.12.2014r.

ON.HK.421.391.2014

Pan Tadeusz Tomaszewski**Posel na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej****ul. Chrobrego 40c****62 – 200 Gniezno****dot. wodociągu wiejskiego w Niechanowie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie uprzejmie informuje, że nadzór nad jakością wody sprawowany jest przez organy inspekcji sanitarnej (badania urzędowe) oraz przedsiębiorstwa wodociągowe (badania w ramach kontroli wewnętrznej). Zagadnienia te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zmianami).

Zakres nadzoru prowadzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowe został określony w § 4, który stanowi „ ocena przydatności wody w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje prowadzenie badań jakości wody w zakresie i z częstotliwością określoną w załącznikach 5 i 6 do rozporządzenia oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie”.

Przerwy w dostawie wody mogą spowodować zmianę jej jakości w przypadku awarii powstałej w urządzeniach na stacji uzdatniania lub w sieci dystrybucyjnej doprowadzającej wodę do poszczególnych odbiorców. Jednakże przerwa spowodowana brakiem zasilania energetycznego nie powinna powodować zanieczyszczenia, gdyż system wodociągowy jest zamknięty i nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. W takich przypadkach nie ma obowiązku wykonywać dodatkowych badań jakości mikrobiologicznej wody.

O ostatniej dłuższej przerwie w dostawie wody tutejszy organ został powiadomiony telefonicznie w sobotę dnia 20.12.2014r. przez mieszkańca gminy. Bezpośrednio po sygnale osoby zgłaszającej się przeprowadzono rozmowę z zarządzającym wodociągiem Panem T. Szuskiem, który wyjaśnił, że wskutek silnych wiatrów został w nocy przerwany kabel elektryczny i od rana pracownicy zakładu energetycznego Enea przystąpili do usuwania awarii. Odpowiedzialny za wodociąg w Niechanowie potwierdził, że brak prądu trwał od ok. 22⁰⁰ - 23⁰⁰ w piątek do 11⁰⁰ w sobotę.

Zgodnie z zapisami art. 5 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe „ ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, aby zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody”.

W art. 19 tej ustawy określono, że Rada Gminy uchwała regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego i odbiorcy usług, w tym w pkt 6 „ sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody”.

Jednocześnie zapis art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) określa, że „ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ... „ między innymi „ wodociągów i zaopatrzenia w wodę”.

Jak wynika z pisma Pana Posła przerwy w dostawie wody z powodu braku energii elektrycznej są częste. Dlatego należałoby wnioskować do Gminy Niechanowo i Rady Gminy o zapewnienie niezależnych agregatów prądotwórczych na wodociągach gminnych (Niechanowo, Żelazkowo, Jarząbkowo, Karsewo), co pozwoli zapewnić stałe zaopatrzenie mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
D. Winiarska
mgr Danuta Winiarska